

Prudnik, dnia 09.02.2024r.

Or – VII . 0003 / 11 / 2024

Stanisław Mięczakowski
Radny Rady Miejskiej
w Prudniku

Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Prudniku dotyczącą udostępnienia wieży „Woka” dla turystów informuję, że z uwagi na fakt iż, przedmiotowy obiekt jest w złym stanie technicznym jak wynika z protokołu z przeglądu budowlanego, a ponadto obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego, gdzie wykonanie nawet drobnych prac remontowych wymaga opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na dzień dzisiejszy udostępnienie obiektu turystom jest nie możliwe.

W interpelacji wspomina Pan o wymianie przedmiotowych schodów. Słusznie, Gmina Prudnik również stoi na stanowisku, iż najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłaby wymiana istniejącej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej na nową o konstrukcji stalowej. Taki też wniosek złożyliśmy u konserwatora jeszcze w 2022r. Po dogłębnej analizie Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem znak ZN.5183.1.2023.PC z dnia 27.02.2023r. zaaprobował nasz pomysł i wydał zalecenia, które w załączeniu przesyłam.

W związku z powyższym zadanie kwalifikuje się jako inwestycyjne, a z uwagi na to że nie zostało wprowadzone do budżetu gminy na 2024 rok podejmiemy zadanie w sytuacji gdy pojawią się zewnętrzne środki na ten cel.

Otrzymują:


1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. I a/a.

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiaślak



Opole, dn. 27.02.2023 r.

ZN.5183.1.2023.PC



Burmistrz Prudnika
Urząd Miejski
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik

WwP
06-n

Odpowiadając na wniosek z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydania opinii do możliwości zmiany elementów konstrukcyjnych klatki schodowej zewnętrznej przy wieży zamkowej w Prudniku tzw. Woka informuję, że Opolski Wojewódzki Konservator Zabytków (OWKZ) nie wydaje opinii z uwagi na brak przewidzianego prawem trybu dla takiego działania.

Cylindryczna, murowana z kamienia wieża zamkowa w Prudniku wpisana jest do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją nr 477/58 z dnia 15.10.1958 r. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) OWKZ przedstawia następujące zalecenia konserwatorskie do inwestycji polegającej na zmianie elementów konstrukcyjnych zewnętrznej klatki schodowej (z drewnianej na stalową) przy wieży zamkowej w Prudniku:

1. Dopuszcza się demontaż istniejącej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej.
2. Dopuszcza się wymianę istniejącej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej na nową w konstrukcji stalowej lub mieszanej, stalowo-drewnianej.
3. Dopuszcza się wykonanie stopni oraz spoczników jako pełnych drewnianych lub ażurowych. Nie dopuszcza się stosowania krat wema.
4. Poręcze, słupki i balustradę należy wykonać z elementów stalowych o przekroju prostokąta (np. z płaskowników) lub z drewna ciosanego pomalowanego farbą kryjącą.
5. Elementy stalowe należy pomalować farbą młotkową w kolorze czarnym.
6. Zaleca się nawiązanie do rozwiązań technologicznych stosowanych w epoce średniowiecza takich jak kucie ręczne. Wskazuje się na zastosowanie elementów ozdobnych spójnych stylistycznie z zabytkową wieżą.
7. Zaleca się usytuować nowoprojektowaną zewnętrzną klatkę schodową w odległości minimum 2 metrów od zabytku z przejściem w formie mostu do wieży.
8. Dopuszcza się wykonanie nowej klatki schodowej ze schodami kręconymi.
9. Dopuszcza się połączenia śrubami z łbami grzybkowymi lub spawane.

Pozostałości starego, średniowiecznego zamku usytuowane są w zachodniej części starego miasta Prudnik, na lekkim wzniesieniu. Z dawnego zamku książęcego, zbudowanego najprawdopodobniej przed 1262 r. przez Woka Rózemberku, pozostała cylindryczna, murowana z kamienia wieża (tzw. wieża Woka) o dwu kondygnacjach zaznaczonych odsadzkami oraz z trzecią niższą kondygnacją o rzucie ośmioboku. Wieża zamkowa jest jednym z najcenniejszych zabytków Prudnika, w związku z czym nową zewnętrzną klatkę schodową należy zaprojektować w sposób spójny z architekturą i stylistyką zabytkowego