

Prudnik, 16.09.2020r.

Rada Miejska w Prudniku

Informacja nt. bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Prudnik za rok 2019 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach to zadanie priorytetowe dyrektorów placówek oświatowych i organu prowadzącego. W budynkach oświatowych systematycznie przeprowadzane są przeglądy i kontrole ich stanu technicznego. Również systematycznie dyrektorzy usuwają awarie i uszkodzenia, realizują zalecenia pokontrolne. Z informacji uzyskanych od dyrektorów wynika, że w trosce o bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tych placówkach w roku 2019 podjęto wiele działań:

1.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Prudniku:

- Wykonano zalecenia, wynikające z przeglądów p. poż. , dotyczące Publicznego Przedszkola nr 6 ul. Podgórna 9a:
 - wykonanie w przedszkolu oświetlenia awaryjnego- ewakuacyjnego
 - naprawa i przegląd instalacji oddymiania jednej klatki schodowej w przedszkolu
- Przeprowadzono ewakuację próbną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w dniu **20.11.2019** w budynku przy ul. Armii Krajowej 1 (dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat , klasy IV-VIII), w budynku przy ul. Podgórznej 9 (dzieci w wieku 7-10 lat, klasy I-III) oraz w przedszkolu nr 6 przy ul. Podgórznej 9a
- Dokonano aktualizacji instrukcji p.poż i regulaminów, oznakowania są zgodne z przepisami p.poż.
- W ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa na bieżąco realizowane są zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej
- Zasady przestrzegania przepisów p.poż są omawiane na posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

2.Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Prudniku

- Placówka posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa pożarowego.
 - 5.11.2019r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz ewakuacji w szkole.
 - przeprowadzono wewnętrzne przeglądy bhp;
- w szkołach i przedszkolach przeprowadzono bieżącą kontrolę

3.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance

- 15.10. 2019r. przeprowadzono próbne ćwiczenia przeciwpożarowe z udziałem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

- Placówka posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa pożarowego.
- W placówce dokonano pomiaru ciśnienia wody w hydrantach i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.
- W budynku szkoły w Moszczance, podczas przeglądów kominiarskich stwierdzono niedrożną wentylację w kotłowni węglowej- została naprawiona.
- 22.10.2019r. dokonano przeglądów stanu technicznego budynków w Łące prudnickiej i w Moszczance.
- 31.08.2020r. dokonano przeglądu bhp obiektu.

4.Zespół Szkół w Prudniku

- 29 listopada 2019 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz ewakuacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 2. Ćwiczenia przebiegły sprawnie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Były one obserwowane przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, który nie miał uwag do przeprowadzonej ewakuacji.
- W listopadzie 2019 r. dokonano konserwacji gaśnic w Zespole Szkół w Prudniku.
- 27 marca 2020 r. przeprowadzono badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej Publicznym Przedszkolu nr 7 przy ul. Ogrodowej 1. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że stan izolacji uległ pogorszeniu i zaleca się jak najszybszą wymianę instalacji. Ustalono termin następnego badania na 27 września 2020 r.
- W lipcu 2020 r. został ogłoszony przetarg na Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Prudniku przy ul. Ogrodowej, a w sierpniu 2020 r. rozpoczęły się prace na terenie przedszkola. Koszt inwestycji: 285 000 zł (cena ofertowa).
- W maju 2020 r. dokonano aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz sprawdzono i uzupełniono oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

5.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicze

- Dokonano corocznego przeglądu technicznego sprzętu przeciwpożarowego, drzwi przeciwpożarowych oraz ciśnienia wody w hydrantach. Co pięć lat są dokonywane badania węży hydrantowych i wykonywana jest kontrola wyłącznika p.poż. Protokoły znajdują się w dokumentacji szkoły. Ewentualne zalecenia są wykonywane niezwłocznie.
- W placówce obowiązuje *Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego*, która jest aktualizowana co dwa lata (ostatnio w 2019). Z *Instrukcją* są zapoznawani wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, co potwierdzają stosownym oświadczeniem.
- Sprawdzono sposób oznakowania dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie planów ewakuacji, oznakowanie i rozmieszczenie gaśnic. Ewentualne braki uzupełniane są na bieżąco.

-Na początku każdego roku szkolnego wszyscy nowi uczniowie są zapoznawani z planem ewakuacji i sygnałami alarmowymi. Pozostałym przypomina się zasady obowiązujące podczas alarmu pożarowego. Co roku do 30 listopada organizuje się próbny alarm pożarowy, o którym, zgodnie z przepisami, informuje się Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Prudniku. Wnioski z próbnego alarmu są omawiane z uczniami i wszystkimi pracownikami celem poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie.

6.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach

- dokonany został przegląd obiektu przed początkiem roku szkolnego pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie w hydranty, gaśnice, instrukcje ich obsługi, plany ewakuacji);
- w obecnym roku w okresie wiosennym został przeprowadzony przegląd środków ppoż. w obiekcie; kolejny zostanie przeprowadzony jesienią obecnego roku; systematycznie wymieniane są przestarzałe gaśnice na nowe po przeglądach;
- w ubiegłym roku jesienią została przeprowadzona próbna ewakuacja z udziałem OSP w Szybowicach i obserwowana przez przedstawicieli PSP w Prudniku;
- obecnie placówka jest w trakcie sporządzania nowej instrukcji ppoż. po dokonanych w ostatnich latach pracach remontowych i adaptacyjnych.

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku
mgr Maria Strońska